

**IMPORTANTE:**

- Se deberá realizar la **Coordinación de Actividades Empresariales** con empresas externas que realizan su actividad en el centro de trabajo. Se dejará constancia documental de ellos.
- Se comunicará a Global Prevención de Riesgos Laborales cualquier modificación en la empresa que pueda afectar al trabajo realizado.

**ACTUACIONES RECOMENDADAS:**

**Cubiertas, torreones y tejados**

Habilitar zona de paso con suelo estable en cubiertas.

Señalar el riesgo de suelo inestable o tropiezo en cubiertas.



Instalar barandillas de protección en cubiertas de 90 cm de altura mínima (se recomienda 1 m). Mientras esta medida no se lleve a cabo, el personal no podrá acceder.

Señalar la prohibición de paso a personal no autorizado en acceso a cubiertas.

Señalar el riesgo de caída en altura en el acceso a cubiertas.

**Paredes y techos, estructuras a baja altura**

Señalar y acolchar la existencia de zonas a baja altura.

**Evacuación**

Instalar iluminación de emergencia donde no exista.

Reparar o sustituir las luminarias de emergencia en mal estado.

Sustituir la señalización de evacuación por un que cumpla la normativa vigente.

Señalar vías de evacuación en lugar visible desde cualquier punto.

## **Incendios**

Señalar prohibido fumar.

Instalar señalización de prohibición de uso del ascensor en caso de emergencias que cumpla la normativa vigente.

Instalar señalización de prohibición de uso del ascensor en caso de emergencias que cumpla la normativa vigente.

Revisar sistema de protección contra incendios que falte.

Instalar extintores cada 15m lineales en horizontal desde el extintor más cercano al punto más alejado.

## **Instalación de gas**

Señalar riesgo de producto inflamable y prohibido fuentes de ignición junto a la instalación de gas.

## **Instalación eléctrica**

Instalar plafones en los puntos de luz que no dispongan.

## **Escaleras**

Instalar pasamanos a uno de los lados de la escalera que falta.

## Iluminación

Instalar más puntos de luz en los pasillos y rellanos.

Sustituir plafones por unos menos opaco en los pasillos y rellanos.

Aumentar la intensidad de la iluminación existente en los pasillos y rellanos.